

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

## **ОБЪЕКТА:**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЗНАНИЕ - ПЛЮС»»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор АННОО «УЦ «Знание - Плюс»

М.Б. Веселов

«Знание - Плюс» 2018 г.

Паспорт доступности

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

«Учебный центр «Знание - Плюс»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Знание - Плюс»

1.2. Адрес: 410017, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, дом 6.

1.3. Сведения о размещении объекта: девятиэтажный жилой дом, первый этаж - 17,1 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы

1.6. Название организации (учреждения): Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Знание - Плюс»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410017, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, дом 6

1.8. Основание для пользования объектом: договор об аренде

1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410002, г.Саратов, ул.Солыная, 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются

2.6. Плановая мощность: посещаемость более 30 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 99 или автобусе 6, 90, 53, 2Д до остановки «ул. Новоузенская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. перекрестки: нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4 Состояние доступности структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов.**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (ГОУ)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ОГУ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (ОГУ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (ОГУ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (ОГУ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (ГОУ)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГОУ)

\*\* Указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ доступен частично избирательно для инвалидов и мало мобильных групп населения. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет знака «стоянка для инвалидов». Нет тактильных плиток походу движения к объекту. Входные двери не соответствуют нормам. На путях движения внутри здания имеются перепады высоты пола. Отсутствует подъёмное устройство для инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения имеются, но не предназначены для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2.	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ремонт (капитальный)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2018 - 2025 г.г.

в рамках исполнения: приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 и приказа Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 и плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
Доступность объекта для всех категорий инвалидов и МГН.

##### 4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства  
- согласование с вышестоящей организацией

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: [www.social.saratov.gov](http://www.social.saratov.gov) (*наименование сайта, портал*)

##### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « 5 » *марта* 20 18 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 5 » *марта* 20 18 г.



Обследование к паспорту доступности № 1  
автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации  
«Учебный центр «Знание - Плюс»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Знание - Плюс»

1.2. Адрес: 410017, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, дом 6.

1.3. Сведения о размещении объекта: девятиэтажный жилой дом, первый этаж - 17,1 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы

1.6. Название организации (учреждения): Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Знание - Плюс»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410017, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, дом 6

1.8. Основание для пользования объектом: договор об аренде

1.9. Форма собственности: (государственная, **негосударственная**)

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410002, г.Саратов, ул.Соляная, 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются

2.6. Плановая мощность: посещаемость более 30 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, **нет**)

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 99 или автобусе 6, 90, 53, 2Д до остановки «ул. Новоузенская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 - 7 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. перекрестки: нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути: да

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4 Состояние доступности структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (ГОУ)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ГОУ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (ГОУ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (ГОУ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (ГОУ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (ГОУ)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГОУ)

\*\* Указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	разместить схему движения от остановки к объекту, тактильная плитка на путях движения, указатели направления движения, с интервалом 2-3 метра, съезды с тротуаров, на автостоянке выделить 10% мест для транспорта инвалидов и обозначиться знаками, принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026
2.	Вход в здание	Капитальный ремонт: установить платформу подъемную для инвалидов. Установку подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м.. Превосмотреть разделительные поручни, маркировать ступени, ступени должны иметь антискользящее покрытие. Двери:



3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	<p>Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м, применение дверей на качающихся петлях не допускается, следует использовать распашные двери с доводчиком, в дверях не допускается зеркальные стекла на входе на территорию объекта разместить информацию об объекте). Разместить на стеклянных дверях входной группы предупредительные знаки для слабовидящих людей</p> <p>Капитальный ремонт.</p> <p>Двери: ширина не менее 0,9 м, уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 1,4 см, информирующие обозначения дублирующие рельефными знаками. Рельефные или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверным проемом, поворотами.</p> <p>Текущий ремонт Кабинетная форма обслуживания: Все дверные проемы не должны иметь перепадов высоты пола и порогов не более 1,4 см, и дверные проемы не менее 0,9 м</p>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Кабинетная форма обслуживания: Все дверные проемы не должны иметь перепадов высоты пола и порогов не более 1,4 см, и дверные проемы не менее 0,9 м
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу., выключатели и розетки установить на уровне не выше 0,8м от пола, наличие зеркала и кнопки экстренного вызова со шнурком, а также крючки для одежды, костылей) размер сан комнаты
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт Информационные указатели направления путей движения должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте. По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Визуальная информация, приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2 м до 1,6 м)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, разместить информационные тактильные указатели
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТCR; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 - 2025 г.г.  
в рамках исполнения: приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 и приказа Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 и плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
Доступность объекта для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: [www.social.saratov.gov](http://www.social.saratov.gov) (*наименование сайта, норматив*)

Телефон представителя объекта (8452) 296-476, ответственного за размещение информации на сайте - заместитель Директора АНПОО УЦ «Знание - Плюс» М.Д.Илюшин

Комиссия:

Председатель комиссии

Директор

  
М.Е.Веселов

Члены комиссии:

Заместитель директора

  
М.Д. Илюшин

Ведущий специалист по обучению

  
М.М.Миронова

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель СОО ООО ВОИ

  
А.И. Низовцев



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНПО «УИ «Знание - Плюс»

М.Г.Веселов

2018 г.

Анкета

к паспорту доступности ОСИ

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Знание - Плюс»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Знание - Плюс»

1.2. Адрес: 410017, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, дом 6.

1.3. Сведения о размещении объекта: девятиэтажный жилой дом, первый этаж - 17,1 кв.м

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы

1.6. Название организации (учреждения): Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Учебный центр «Знание - Плюс»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410017, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, дом 6

1.8. Основание для пользования объектом: договор об аренде

1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Саратовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410002, г.Саратов, ул.Соляная, 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются

2.6. Плановая мощность: посещаемость более 30 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 99 или автобусе 6, 90, 53, 2Д до остановки «ул. Новоузенская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 - 7 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. перекрестки: нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов.**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (ГОУ)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ОГУ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (ОГУ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (ОГУ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (ОГУ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (ГОУ)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГОУ)

\*\* Указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ доступен частично избирательно для инвалидов и мало мобильных групп населения. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет знака «стоянка для инвалидов». Нет тактильных плиток походу движения к объекту. Входные двери не соответствуют нормам. На путях движения внутри здания имеются перепады высоты пола. Отсутствует подъёмное устройство для инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения имеются, но не предназначены для инвалидов.

#### 4. Управление решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2.	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ремонт (капитальный)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2018 - 2025 г.г.

в рамках исполнения: приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 и приказа Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 и плана мероприятий

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Доступность объекта для всех категорий инвалидов и МГН.

##### 4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

- согласование с вышестоящей организацией

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: [www.social.saratov.gov](http://www.social.saratov.gov) (*наименование сайта, портал*)

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_ директор АНПОО УЦ «Знание - Плюс» М.Е.Веселов

Телефон представителя объекта (8452) 296-476 \_\_\_\_\_ заместитель директора АНПОО УЦ «Знание - Плюс» М.Д.Илюшин